

財政部關務署高雄關公共設施(建築類)維護管理機制彙整表

填報日期：111年5月11日

提供網址：[https://kaohsiung.customs.gov.tw/singlehtml/602?cntId=cus5\\_184683\\_602](https://kaohsiung.customs.gov.tw/singlehtml/602?cntId=cus5_184683_602)

| 項次 | 類別  | 設施名稱               | 維護管理規定(請另提供檔案予工程會) | 備註   |
|----|-----|--------------------|--------------------|--|
| 1  | 建築類 | 關本部大樓              | 依法規辦理              | 1.建築物防火避難設施與設備安全檢查(委外辦理,2年1次檢查,110年檢查合格)<br>2.昇降設備及電扶梯(委外辦理,每月2次維護,110年合約執行中)<br>3.消防安全設備檢修申報(委外辦理,每年1次檢修申報,111年申報中)<br>4.高低壓電力設備保養(委外辦理,每個月巡檢1次,每年停電測試1次,111年合約執行中)<br>5.108年完成結構補強工程           |
| 2  | 建築類 | 小港分關               | 依法規辦理              | 1.建築物防火避難設施與設備安全檢查(委外辦理,2年1次檢查,110年檢查合格)<br>2.昇降設備及電扶梯(委外辦理,每月2次維護,110年合約執行中)<br>3.消防安全設備檢修申報(委外辦理,每年1次檢修申報,111年申報中)<br>4.高低壓電力設備保養(委外辦理,每個月巡檢1次,每年停電測試1次,111年合約執行中)<br>5.100年完成耐震詳評,達耐震標準無須進行補強 |
| 3  | 建築類 | 旗津分關               | 依法規辦理              | 1.建築物防火避難設施與設備安全檢查(委外辦理,2年1次檢查申報,110年檢查合格)<br>2.昇降設備及電扶梯(委外辦理,每月2次維護,110年合約執行中)<br>3.消防安全設備檢修申報(委外辦理,每年1次檢修申報,111年申報中)<br>4.高低壓電力設備保養(委外辦理,每個月巡檢1次,每年停電測試1次,111年合約執行中)<br>5.107年完成結構補強工程         |
| 4  | 建築類 | 業務二組               | 依法規辦理              | 1.建築物防火避難設施與設備安全檢查(委外辦理,2年1次檢查,110年檢查合格)<br>2.消防安全設備檢修申報(委外辦理,每年1次檢修申報,111年申報中)<br>3.高低壓電力設備保養(委外辦理,每個月巡檢1次,每年停電測試1次,111年合約執行中)<br>4.107年完成結構補強工程  |
| 5  | 建築類 | 機場分關(租用)           | 依法規辦理              | 1.高低壓電力設備保養(委外辦理,每2個月巡檢1次,111年合約執行中)   |
| 6  | 建築類 | 36碼頭辦公室            | 依法規辦理              | 1.建築物防火避難設施與設備安全檢查(委外辦理,4年1次檢查申報,108年檢查合格)<br>2.消防安全設備檢修申報(委外辦理,每年1次檢修申報,111年申報中)  |
| 7  | 建築類 | 74碼頭儀檢站(五中心)       | 依法規辦理              | 1.建築物防火避難設施與設備安全檢查(委外辦理,4年1次檢查申報,108年檢查合格)<br>2.消防安全設備檢修申報(委外辦理,每年1次檢修申報,111年申報中)<br>3.高低壓電力設備保養(委外辦理,每2個月巡檢1次,111年合約執行中)  |
| 8  | 建築類 | 122碼頭儀檢站(四中心)      | 依法規辦理              | 1.建築物防火避難設施與設備安全檢查(委外辦理,4年1次檢查申報,108年檢查合格)<br>2.消防安全設備檢修申報(委外辦理,每年1次檢修申報,111年申報中)<br>3.高低壓電力設備保養(委外辦理,每2個月巡檢1次,111年合約執行中)  |
| 9  | 建築類 | 私貨倉庫               | 依法規辦理              | 1.建築物防火避難設施與設備安全檢查(委外辦理,2年1次檢查申報,110年檢查合格)<br>2.昇降設備及電扶梯(委外辦理,每月1次維護,111年合約執行中)<br>3.消防安全設備檢修申報(委外辦理,每年1次檢修申報,111年申報中)<br>4.高低壓電力設備保養(委外辦理,每2個月巡檢1次,111年合約執行中)<br>5.105年完成結構補強工程                 |
| 10 | 建築類 | 嘉南分關(高加)(租用)       | 依法規辦理              | 1.消防安全設備檢修申報(委外辦理,每年1次檢修申報,111年申報中)<br>2.高低壓電力設備保養(委外辦理,每個月巡檢1次,每年停電測試1次,111年合約執行中)  |
| 11 | 建築類 | 嘉南分關(楠加)(租用)       | 依法規辦理              | 消防安全設備檢修申報(委外辦理,每年1次檢修申報,111年申報中)  |
| 12 | 建築類 | 嘉南分關(路竹科)(租用)      | 依法規辦理              | 消防安全設備檢修申報(委外辦理,每年1次檢修申報,111年申報中)  |
| 13 | 建築類 | 嘉南分關(南科)(租用)       | 依法規辦理              | 消防安全設備檢修申報(委外辦理,每年1次檢修申報,111年申報中)  |
| 14 | 建築類 | 嘉南分關(民生路)          | 依法規辦理              | 102年完成耐震詳評(未能達耐震需求)  |
| 15 | 建築類 | 澎湖古蹟辦公室            | 依法規辦理              | 1.102年完成耐震詳評(未能達耐震需求)<br>2.定期填報建築保養維修紀錄表回報   |
| 16 | 建築類 | 澎湖辦公室(原國稅局辦公室)(租用) | 依法規辦理              | 無相關紀錄  |
| 17 | 建築類 | 機場分關(金門離島辦公室)(租用)  | 依法規辦理              | 無相關紀錄  |
| 18 | 建築類 | 哨船街7巷1、3號宿舍        | 依法規辦理              | 106年完成耐震詳評(未能達耐震需求)  |
| 19 | 建築類 | 哨船街7巷5、7號宿舍        | 依法規辦理              | 106年完成耐震詳評(未能達耐震需求)  |
| 20 | 建築類 | 哨船街7巷9、11號宿舍       | 依法規辦理              | 106年完成耐震詳評(未能達耐震需求)  |
| 21 | 建築類 | 哨船街7巷13、15號宿舍      | 依法規辦理              | 106年完成耐震詳評(未能達耐震需求)  |

|    |     |                      |       |  |
|----|-----|----------------------|-------|--|
| 22 | 建築類 | 哨船街7巷10號宿舍           | 依法規辦理 | 106年完成耐震詳評(未能達耐震需求)                              |
| 23 | 建築類 | 哨船街7巷6、8號宿舍          | 依法規辦理 | 106年完成耐震詳評(未能達耐震需求)                              |
| 24 | 建築類 | 哨船街7巷4號宿舍            | 依法規辦理 | 106年完成耐震詳評(未能達耐震需求)                              |
| 25 | 建築類 | 哨船街7巷2號宿舍            | 依法規辦理 | 106年完成耐震詳評(未能達耐震需求)                              |
| 26 | 建築類 | 大關路30巷6號宿舍           | 依法規辦理 | 106年完成耐震詳評(未能達耐震需求)                              |
| 27 | 建築類 | 中華一路29巷24弄10號宿舍      | 依法規辦理 | 106年完成耐震詳評(未能達耐震需求)                              |
| 28 | 建築類 | 鼓南街50巷6號宿舍           | 依法規辦理 | 99年完成結構安全鑑定(耐震能力頗為不足，有耐震疑慮)                      |
| 29 | 建築類 | 鼓南街50巷8、10號及15、17號宿舍 | 依法規辦理 | 100年完成結構安全鑑定(耐震能力頗為不足，有耐震疑慮)                     |
| 30 | 建築類 | 登山街34號               | 依法規辦理 | 106年完成網球場耐震初評(耐震安全有疑慮)                           |
| 31 | 建築類 | 登山街42號               | 依法規辦理 | 106年完成桌球室耐震初評(耐震安全尚無疑慮)<br>102年完成宿舍結構安全鑑定(有耐震疑慮) |
| 32 | 建築類 | 鳳岫緝毒犬管理中心            | 依法規辦理 | 1. 106年完成鳳岫倉庫耐震詳評(無須補強)<br>2. 110年管理中心完成         |
| 33 | 建築類 | 燕巢緝毒犬管理中心            | 依法規辦理 | 100年完成耐震詳評(達耐震需求)                                |
| 34 | 建築類 | 金湖鎮塔后段1030地號建物       | 依法規辦理 | 105年完成結構安全鑑定(達耐震需求)                              |
| 35 | 建築類 | 恆春鵝鑾鼻訓練中心            | 依法規辦理 | 無相關紀錄  |
|    |     |                      |       |  |