

財政部關務署高雄關公共設施(建築類)維護管理機制彙整表

填報日期：109年5月28日

提供網址：[https://kaohsiung.customs.gov.tw/News\\_Content.aspx?n=135E706A39C2C261&sms=477A8431A346F272&s=F59A11AF261CF063](https://kaohsiung.customs.gov.tw/News_Content.aspx?n=135E706A39C2C261&sms=477A8431A346F272&s=F59A11AF261CF063)

項次	類別	設施名稱	維護管理規定(請另提供檔案予工程會)	備註
1	建築類	關本部大樓	依法規辦理	1. 建築物防火避難設施與設備安全檢查(委外辦理, 2年1次檢查, 108年檢查合格) 2. 昇降設備及電扶梯(委外辦理, 每月2次維護, 109年合約執行中) 3. 消防安全設備檢修申報(委外辦理, 每年1次檢修申報, 109年申報中) 4. 高低壓電力設備保養(委外辦理, 每個月巡檢1次, 每年停電測試1次, 109年合約執行中) 5. 108年完成結構補強工程
2	建築類	小港分關	依法規辦理	1. 建築物防火避難設施與設備安全檢查(委外辦理, 2年1次檢查, 108年檢查合格) 2. 昇降設備及電扶梯(委外辦理, 每月2次維護, 109年合約執行中) 3. 消防安全設備檢修申報(委外辦理, 每年1次檢修申報, 109年申報中) 4. 高低壓電力設備保養(委外辦理, 每個月巡檢1次, 每年停電測試1次, 109年合約執行中) 5. 100年完成耐震詳評, 達耐震標準無須進行補強
3	建築類	旗津分關	依法規辦理	1. 建築物防火避難設施與設備安全檢查(委外辦理, 2年1次檢查申報, 108年檢查合格) 2. 昇降設備及電扶梯(委外辦理, 每月2次維護, 109年合約執行中) 3. 消防安全設備檢修申報(委外辦理, 每年1次檢修申報, 109年申報中) 4. 高低壓電力設備保養(委外辦理, 每個月巡檢1次, 每年停電測試1次, 109年合約執行中) 5. 107年完成結構補強工程
4	建築類	業務二組	依法規辦理	1. 建築物防火避難設施與設備安全檢查(委外辦理, 2年1次檢查, 108年檢查合格) 2. 消防安全設備檢修申報(委外辦理, 每年1次檢修申報, 109年申報中) 3. 高低壓電力設備保養(委外辦理, 每個月巡檢1次, 每年停電測試1次, 109年合約執行中) 4. 107年完成結構補強工程
5	建築類	機場分關(租用)	依法規辦理	1. 高低壓電力設備保養(委外辦理, 每2個月巡檢1次, 109年合約執行中)
6	建築類	36碼頭辦公室	依法規辦理	1. 建築物防火避難設施與設備安全檢查(委外辦理, 2年1次檢查申報, 108年檢查合格) 2. 消防安全設備檢修申報(委外辦理, 每年1次檢修申報, 109年申報中)
7	建築類	74碼頭儀檢站(五中心)	依法規辦理	1. 建築物防火避難設施與設備安全檢查(委外辦理, 2年1次檢查申報, 108年檢查合格) 2. 消防安全設備檢修申報(委外辦理, 每年1次檢修申報, 109年申報中) 3. 高低壓電力設備保養(委外辦理, 每2個月巡檢1次, 109年合約執行中)
8	建築類	122碼頭儀檢站(四中心)	依法規辦理	1. 建築物防火避難設施與設備安全檢查(委外辦理, 2年1次檢查申報, 108年檢查合格) 2. 消防安全設備檢修申報(委外辦理, 每年1次檢修申報, 109年申報中) 3. 高低壓電力設備保養(委外辦理, 每2個月巡檢1次, 109年合約執行中)
9	建築類	私貨倉庫	依法規辦理	1. 建築物防火避難設施與設備安全檢查(委外辦理, 2年1次檢查申報, 108年檢查合格) 2. 昇降設備及電扶梯(委外辦理, 每月1次維護, 109年合約執行中) 3. 消防安全設備檢修申報(委外辦理, 每年1次檢修申報, 109年申報中) 4. 高低壓電力設備保養(委外辦理, 每2個月巡檢1次, 109年合約執行中) 5. 105年完成結構補強工程
10	建築類	嘉南分關(高加)(租用)	依法規辦理	1. 消防安全設備檢修申報(委外辦理, 每年1次檢修申報, 109年申報中) 2. 高低壓電力設備保養(委外辦理, 每個月巡檢1次, 每年停電測試1次, 109年合約執行中)
11	建築類	嘉南分關(楠加)(租用)	依法規辦理	消防安全設備檢修申報(委外辦理, 每年1次檢修申報, 109年申報中)
12	建築類	嘉南分關(路竹科)(租用)	依法規辦理	消防安全設備檢修申報(委外辦理, 每年1次檢修申報, 109年申報中)
13	建築類	嘉南分關(南科)(租用)	依法規辦理	消防安全設備檢修申報(委外辦理, 每年1次檢修申報, 109年申報中)
14	建築類	嘉南分關(民生路)	依法規辦理	102年完成耐震詳評(未能達耐震需求)
15	建築類	澎湖古蹟辦公室	依法規辦理	1. 102年完成耐震詳評(達耐震需求) 2. 定期填報建築保養維修紀錄表回報
16	建築類	澎湖辦公室(原國稅局辦公室)(租用)	依法規辦理	無相關紀錄
17	建築類	機場分關(金門離島辦公室)(租用)	依法規辦理	無相關紀錄
18	建築類	哨船街7巷1、3號宿舍	依法規辦理	106年完成耐震詳評(未能達耐震需求)
19	建築類	哨船街7巷5、7號宿舍	依法規辦理	106年完成耐震詳評(未能達耐震需求)
20	建築類	哨船街7巷9、11號宿舍	依法規辦理	106年完成耐震詳評(未能達耐震需求)

21	建築類	哨船街7巷13、15號宿舍	依法規辦理	106年完成耐震詳評(未能達耐震需求)
22	建築類	哨船街7巷10號宿舍	依法規辦理	106年完成耐震詳評(未能達耐震需求)
23	建築類	哨船街7巷6、8號宿舍	依法規辦理	106年完成耐震詳評(未能達耐震需求)
24	建築類	哨船街7巷4號宿舍	依法規辦理	106年完成耐震詳評(未能達耐震需求)
25	建築類	哨船街7巷2號宿舍	依法規辦理	106年完成耐震詳評(未能達耐震需求)
26	建築類	大關路30巷6號宿舍	依法規辦理	106年完成耐震詳評(未能達耐震需求)
27	建築類	中華一路29巷24弄10號宿舍	依法規辦理	106年完成耐震詳評(未能達耐震需求)
28	建築類	鼓南街50巷6號宿舍	依法規辦理	99年完成結構安全鑑定(耐震能力頗為不足，有耐震疑慮)
29	建築類	鼓南街50巷8、10號及15、17號宿舍	依法規辦理	100年完成結構安全鑑定(耐震能力頗為不足，有耐震疑慮)
30	建築類	登山街34號	依法規辦理	106年完成網球場耐震初評(耐震安全有疑慮)
31	建築類	登山街42號	依法規辦理	106年完成桌球室耐震初評(耐震安全尚無疑慮) 102年完成宿舍結構安全鑑定(有耐震疑慮)
32	建築類	鳳岫緝毒犬管理中心	依法規辦理	1. 106年完成鳳岫倉庫耐震詳評(無須補強) 2. 109年管理中心新建中
33	建築類	燕巢緝毒犬管理中心	依法規辦理	100年完成耐震詳評(達耐震需求)
34	建築類	金湖鎮塔后段1030地號建物	依法規辦理	105年完成結構安全鑑定(達耐震需求)
35	建築類	恆春鵝鑾鼻訓練中心	依法規辦理	無相關紀錄